



単位:mm

記号 呼び径	$Z_1$	$Z_2$	$L_1$	$L_2$
50 × 40	26	32	51	54
75 × 50	32	47	72	72
100 × 50	34	61	84	86
100 × 75	48	62	98	102

- 備考 1.  $Z_1$ 及び $Z_2$ の許容差は、 $\pm 2\text{mm}$ 。  
 2.  $L_1$ 及び $L_2$ は、基準寸法。  
 3. 流れ角度 $90^{\circ}10'$ の許容差は、 $\pm 30'$ 。

図名

DV RL寸法図

東栄管機株式会社